



BME Műnőktovábbképző Intézet

A BME MTI - HFMS 2019 - 2020 évi létesítménygazdálkodási képzésének szorgalmi időszaka az idén
A végzős hallgatóknak a 122 vizsgakérdésből 77 véletlenszerűen kiválasztottra kell felelniük 1 óra alatt.
A vizsgát megelőző héten minden hallgatónak hat nap állt rendelkezésére, hogy kipróbálja, akár többször.

68. kérdés

Még nincs rá
válasz

1,00 közül
leosztályozva

🚩 A kérdés
megjelölése

⚙️ Kérdés
szerkesztése

Az MSZ CR 1752 és az MSZ EN 15251 szabványok alapján a mesterséges szellőzésű terekben a CO₂ koncentráció az alábbi kell legyen.

Válasszon ki egyet:

- ☐ több min 1.100 ppm
- ☐ több mint 900 ppm
- ☐ kevesebb mint 1.250 ppm
- ☐ kevesebb mint 800 ppm
- ☐ pontosan 1.000 ppm

Az egyik legegyszerűbb, de annál fontosabb kérdés, amire mindenkinek azonnal kell tudni felelnie.